

SUORITUSTASOILMOITUS

Nro. P450-CPR-230201

TUOTE		VALMISTAJA		TARKASTUS	
Tuotetyyppi	Metallista valmistettu moniseinä- mäinen savupiippujärjestelmä	Nimi	Contura AB	AVCP:n mukaan	Järjestelmä 2+
Tyypimerkintä	Premodul 130 / Premodul 130 AIR	Osoite	Box 134, Skulptörvägen 10 SE-285 23 Markaryd, Ruotsi	Eurostandardi	EN 1856-1:2009 / prEN 1856-1:2021 / EN 13216-1:2019
Tuotemerkintä	T450-N1-D-Vm-L50080-G50/75/100			Testauslaitos	RISE, NB 0402, on suorittanut tuotannon alkutarkastuksen ja tekee säännöllistä tuotannonvalvontaa
Käyttötarkoitus	Savukaasujen johtaminen tulisi- joista ulkoilmaan				
Polttoaine	Puu, kaasu				
CE-merkintä myönnetty	2023				

ILMOITETTU SUORITUSTASO

PERUSOMINAISUUDET	SUORITUSTASO
Palonkestävyys	T450-G50/75/100
Puristuslujuus	Savupiipun enimmäispituus: 15m
Tiiviysluokka	N1
Kemikaalienkestävyys	Ei
Korroosionkestävyys	NPD
Nokipalonkestävyys	Kyllä
LUJUUS	
-Vetolujuus	0,5 kN
-Sivuttaisveto	Enintään 4 metriä 27° / 38° / 45° kulmassa ja 2 metriä tukien välillä
-Tuulikuorma	2,5 m tukien välissä ja 2 m viimeisen tuen yläpuolella
VIRTAUSVASTUS	EN 13384-1
-Savupiippumoduuli	-Psi=0,03
-Kulmamoduuli 30°	-Zeta=0,3
-Kulmamoduuli 45°	-Zeta=0,4
-T-moduuli	-Zeta=1,2
Lämpövastus	0,44 m² K/W vid 200°C
Pakkasenkestävyys	Kyllä

YHDENMUKAISTETTU TEKNINEN ERITTELY
EN 1856-1:2009