

PRESTANDADECLARATION

Nr. P600-CPR-230901

PRODUKT		TILLVERKARE		KONTROLL	
Produkttyp	Flerväggig systemskorsten av metall	Namn	Contura AB	Enligt AVCP	System 2+
Typbeteckning	Premodul 130 / Premodul 130 AIR	Adress	Box 134, Skulptörvägen 10 SE-285 23 Markaryd, Sverige	Europastandard	EN 1856-1:2009 / prEN 1856-1:2021 / EN 13216-1:2019
Produktbeteckning	T600-N1-D-Vm-L50080-G75/100			Testinstitut	RISE, NB 0402, har gjort inledande inspektion av tillverkningen och genomför regelbunden tillverkningskontroll
Avsedd användning	Avleda rökgaser från eldstäder till utomhusluften				
Bränsle	Ved, gas				
CE-märkning utfärdad	2023				

DEKLARERAD PRESTANDA

VÄSENTLIGA EGENSKAPER	PRESTANDA
Brandmotstånd	T600-G75/100
Tryckhållfasthet	Max skorstenslängd: 15m
Täthetsklass	N1
Beständighet mot kemikalier	Nej
Resistens mot korrosion	NPD
Motstånd mot soteld	Uppfyller
HÅLLFASTHET	
-Draghållfasthet	0,5 kN
-Sidodragning	Max 4m vid 27° / 38° / 45° och 2m mellan stöd
-Vindlast	Max 2,5m mellan stöd och 2m över sista stöd
FLÖDESMOTSTÅND	ENLIGT EN 13384-1
-Skorstensmodul	-Psi=0,03
-Vinkelmodul 30°	-Zeta=0,3
-Vinkelmodul 45°	-Zeta=0,4
-T-modul	-Zeta=1,2
Värmemotstånd	0,44 m² K/W vid 200°C
Frostbeständighet	Uppfyller

HARMONISERAD TEKNISK SPECIFIKATION
EN 1856-1:2009

Undertecknad ansvarar för tillverkning
och överensstämmelse med deklarerad
prestanda.

Nicholas Németh
Nicholas Németh, VD Contura AB
Markaryd den 1 september 2023

