

PRODUKT		PRODUSENT		KONTROLL		
Produkttype	Flervegget systemskorstein i metall	Navn	Contura AB	Ifølge AVCP	System 2+	
Typebetegnelse	Premodul 130 / Premodul 130 AIR	Adresse	Box 134, Skulptörvägen 10 SE-285 23 Markaryd, Sverige	Europastandard	EN 1856-1:2009 / prEN 1856-1:2021 / EN 13216-1:2019	
Produktbetegnelse	T450-N1-D-Vm-L50080-G50/75/100 T600-N1-D-Vm-L50080-G75/100					
Beregnet bruksområde	Avledning av røygasser fra peiser til uteluften	Teknisk kontrollorgan RISE, NB 0402, har utført en innledende inspeksjon av produksjonen og utfører regelmessig produksjonskontroll				
Brensel	Ved, gass					
CE-merking utstedt	2023					

ERKLÆRT YTELSE

VIKTIGE EGENSKAPER	YTELSE
Brannmotstand	T450-G50/75/100 T600-G75/100
Trykkfasthet	Opptil 15m skorsteinslengde
Tetthetsklasse	N1
Bestandighet mot kjemikalier	Nei
Bestandighet mot korrosjon	NPD
Resistens mot pipebrann	Oppfyller
FASTHET	
-Strekfasthet	0,5 kN
-Sideveis trekking	Maksimalt 4m mellom fester ved sideveis trekking 27° / 38° / 45°
-Vindlast	Maks. lengde over den siste støtten 2m Maks. avstand mellom støttene 2,5m
STRØMNINGSMOTSTAND	
-Pipemodul	-Psi=0,03
-Vinkelmodul 30°	-Zeta=0,3
-Vinkelmodul 45°	-Zeta=0,4
-T-modul	-Zeta=1,2

Varmemotstand	0,44 m² K/W vid 200°C
Frostbestandighet	Oppfyller

HARMONISERT TEKNISK SPESIFIKASJON
EN 1856-1:2009

Undertegnede har ansvar for produksjon og overensstemmelse med erklært ytelse.

Nicholas Németh

Nicholas Németh, administrerende direktør i Contura AB
Markaryd, 13. april 2026

