

SE

Brandavskiljande schakt

I flerfamiljsbostäder ställs krav på brandavskiljande schakt i brandteknisk klass EI60. Schaktet ska byggas av 50mm tjocka skivor av kalsiumsilikat enligt figur.

I övergången till uppvärmt utrymme tätas utrymmet innuti schaktet på en kort sträcka, 100-200mm, med mineralull för att förhindra kallras.

För att möjliggöra inspektion bör en inspektionslucka i brandteknisk klass EI60 monteras på besiktningsbar plats i schaktväggen.

NO

Brannsikker sjakt

I boliger med flere boenheter stilles det krav til brannsikker sjakt i brannteknisk klasse E160. Sjakten skal bygges av 50 mm tykke kalsiumsilikatplater i henhold til figuren.

I overgangen til kaldt loft/ rom tettes åpningen inne i sjakten i 100 – 200 mm med mineralull for å forhindre at kald luft kommer ned i sjakten.

For å kunne sikre inspeksjon bør en inspeksjonsluge i brandteknisk klasse Ei60 monteres på en besiktningsbar plass i sjaktveggen.

